



Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан		Нысанның БҚСЖ бойынша коды
		Код формы по ОКУД
		КҰЖЖ бойынша ұйым коды
		Код организации по ОКПО
ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК Ақмола облысы бойынша филиалының Астрахан аудандық бөлімшесі. Астраханское районное отделение филиала РГП на ПХВ "НЦЭ" КСЭК МЗ РК по Ақмолинской области	Санитарлық-гигиеналық зертханасы Коммуналдық гигиена бөлімі Санитарно-гигиеническая лаборатория Отделение коммунальной гигиены	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 20 тамыздағы № 84 бұйрығымен Бекітілген № 073/е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма № 073/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № 84

**Метеорологиялық факторларды өлшеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
измерений метеорологических факторов**

№ 17 от 14 ақпан (февраль) 2023 ж.(г.)

- Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта,адрес) Ақмола облысы білім басқармасының " Астрахан ауданы бойынша білім бөлімі Астрахан № 2 аулының жалпы орта білім беретін мектебі КММ" / КГУ ООШ с.Астраханка № 2
- Өлшеу жүргізу орны (Место проведения измерений) кабинеті (кабинеты)
(цех бөлімше учаске ғимарат және басқалары (цех, участок, отделение, здание и др.)
- Өлшеулер мақсаты (Цель измерения) 2023 жылдың 1 жартыжылдығына арналған жоспары,бойынша (план на 1 полугодие 2023 года,
- Өлшеулер тексерілетін объект өкілінің қатысуымен жүргізілді (Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта) Завхоз Горчинский С.И.
лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (должность, фамилия, имя, отчество)
- Өлшеулер құралы (Средство измерений) Метеометр МЭС-200А № 2879
атауы, маркасы, мұқаммал нөмірі (наименование, марка, инвентарный номер)
- Сәйкестігі туралы деректер (Сведения о поверке) ВА-09-19-0944 17.06.23ж. дейн.
күні және куәліктің анықтаманың нөмірі (дата и номер свидетельства, справки)
- Өлшеу жүргізгенде және қорытынды бергенде негізге алынған НҚ (НД, в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение)
Адамға әсер ететін физикалық факторларға гигиеналық нормативтерді бекіту туралы ҚР ДСМБ № 15 16.02.22ж
ПМЗ РК № 15 от 16.02.22г "Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека" . "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы № ҚРДС министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы №ҚР ДСМ-76
атап көрсетіңіз (указать)
- Үй-жайдың сипаттамасы (Характеристика помещения): а) ауданы (площадь) м 2
б) көлемі (кубатура) 3771
в) жұмыс істейтін адамдардың саны (Количество работающих человек) 55
г) ылғалды бөлу (влаговыведение): айтарлықтай (значительное), елеусіз (незначительное)
д) шамадан тыс жылу (избытки явного тепла): жок (отсутствуют) , елеусіз (незначительные), айтарлықтай (значительные)
- Жабдыктарының орналасуы мен өлшеу нүктелері көрсетілген үй-жай эскизі (Эскиз помещения с указанием расмещения оборудования и нанесением точек замеров)



10. Атмосфералық ауаның метеорологиялық факторларын өлшеудің нәтижелері (Результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха):

- | | |
|---|-----|
| а) құрғақ ауа температурасы (температура сухого воздуха) С° | 8 |
| ылғал ауаның (влажного) С° | 74% |
| б) салыстырмалы ылғалдылық (относительная влажность) % | |
| в) қысымы мм. сын. бағ. (давление мм. рт. ст.) | 634 |

Өлшеулер нәтижелері (Результаты замеров)

Өлшеулер нәтижелері (Результаты замеров)																
Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Кескін бойынша нүктелердің № Номер точек по эскизу	Өлшеу орны Место измерений	Ауырлық бойынша жұмыс санаты Категория работ по тяжести	Зерттеу әдістемесінің НҚ-ры НД на метод испытаний	Тәуліктің өлшеу жүргізілген уақыты Время суток проведения измерений	Ауа температурасы 0С Температура воздуха 0С		Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы % Относительная влажность воздуха в %		Ауа қозғалу жылдамдығы Скорость движения воздуха н/б м/с		Жылу шығару Тепловое излучение				
						өлшенген измеренная	Нормалар бойынша оңтайлы/рұқсат етілген оптимальная / допустимая	өлшенген измеренная	Нормалар бойынша оңтайлы/рұқсат етілген оптимальная / допустимая	өлшенген измеренная	Нормалар бойынша рұқсат етілген оптимальная / допустимая	Жылу шығару көзінің атауы наименование источника излучения	Жылу көзінен ара қашықтық, сантиметр мен расстояние от источника в см	Актинометр көрсеткіші Вт / м2 Показание актинометра Вт / м2	Нормалар бойынша рұқсат етілген кВт / м2 Допустимое по нормам кВт / м2	Ескерту Примечание
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17				ГН 15												
	1	Бастауыш сынып	1 а			22	18-23	43,0	н/б 60	0,1	0,2					
	2	(каб. Нач.кл.)				22	18-23	43,0	н/б 60	0,1	0,2					
	3					22	18-23	43,0	н/б 60	0,1	0,2					
	4					22	18-23	43,0	н/б 60	0,1	0,2					
	5	Бастауыш сынып	1 а			22	18-23	43,0	н/б 60	0,1	0,2					
	6	(каб. Нач.кл.)				22	18-23	43,0	н/б 60	0,1	0,2					
	7					22	18-23	43,0	н/б 60	0,1	0,2					
	8					22	18-23	43,0	н/б 60	0,1	0,2					
	9	Қазақ-тілі кабинеті				22	18-23	43,0	н/б 60	0,1	0,2					
	10	(каб.казахского яз)				22	18-23	43,0	н/б 60	0,1	0,2					
	11					22	18-23	43,0	н/б 60	0,1	0,2					
	12					22	18-23	43,0	н/б 60	0,1	0,2					
	13	кабинеті № 204	1 а			22	18-23	43,0	н/б 60	0,1	0,2					
	14	(каб. №204)				22	18-23	43,0	н/б 60	0,1	0,2					
	15					22	18-23	43,0	н/б 60	0,1	0,2					
	16					22	18-23	43,0	н/б 60	0,1	0,2					
	17	кабинеті № 203				22	18-23	43,0	н/б 60	0,1	0,2					
	18	(каб. №203)				22	18-23	43,0	н/б 60	0,1	0,2					
	19					21	18-23	41,0	н/б 60	0,1	0,2					
	20					21	18-23	41,0	н/б 60	0,1	0,2					
	21	кабинеті № 205	1 а			21	18-23	41,0	н/б 60	0,1	0,2					
	22	(каб. №205)				21	18-23	41,0	н/б 60	0,1	0,2					
	23					21	18-23	41,0	н/б 60	0,1	0,2					
	24					21	18-23	41,0	н/б 60	0,1	0,2					
	25	кабинеті № 213	1 а			21	18-23	41,0	н/б 60	0,1	0,2					
	26	(каб. №205)				21	18-23	41,0	н/б 60	0,1	0,2					
	27					21	18-23	41,0	н/б 60	0,1	0,2					
	28					21	18-23	41,0	н/б 60	0,1	0,2					
	29	кабинеті № 208	1 а			21	18-23	41,0	н/б 60	0,1	0,2					
	30	(каб. №205)				21	18-23	41,0	н/б 60	0,1	0,2					
	31					21	18-23	41,0	н/б 60	0,1	0,2					
	32					21	18-23	41,0	н/б 60	0,1	0,2					
	33	кабинеті № 209	1 а			21	18-23	41,0	н/б 60	0,1	0,2					
	34	(каб. №205)				21	18-23	41,0	н/б 60	0,1	0,2					
	35					21	18-23	41,0	н/б 60	0,1	0,2					
	36					21	18-23	41,0	н/б 60	0,1	0,2					
	37	кабинеті № 305	1 а			20	18-23	45,0	н/б 60	0,1	0,2					
	38	(каб. №305)				20	18-23	45,0	н/б 60	0,1	0,2					
	39					20	18-23	45,0	н/б 60	0,1	0,2					
	40					20	18-23	45,0	н/б 60	0,1	0,2					
	41	кабинеті № 308	1 а			20	18-23	45,0	н/б 60	0,1	0,2					
	42	(каб. №308)				20	18-23	45,0	н/б 60	0,1	0,2					
	43					20	18-23	45,0	н/б 60	0,1	0,2					
	44					20	18-23	45,0	н/б 60	0,1	0,2					
	45	кабинеті № 310	1 а			20	18-23	45,0	н/б 60	0,1	0,2					
	46	(каб. №310)				20	18-23	45,0	н/б 60	0,1	0,2					
	47					20	18-23	45,0	н/б 60	0,1	0,2					
	48					20	18-23	45,0	н/б 60	0,1	0,2					
	49	кабинеті № 301	1 а			20	18-23	45,0	н/б 60	0,1	0,2					
	50	(каб. №301)				20	18-23	45,0	н/б 60	0,1	0,2					

Өлшеулер нәтижелері (Результаты замеров)

[illegible]

Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование образцов проводились на соответствие НД)

Адамға әсер ететін физикалық факторларға гигиеналық нормативтерді бекіту туралы ҚР ДСМБ № 15 16.02.22ж

ПМЗ РК № 15 от 16.02.22г "Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека"

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)

Зертханашы (лаборант) Жуматай Т.О.

лауазымы, тегі, аты әкесінің аты, қолы (должность, Ф.И.О., подпись)

Зертхана менгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)

Мөр орны
Место печати



Мекеме басшысы

Руководитель организации

начальник отделения Анапина К.Б.

тегі аты әкесінің аты қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы

Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам / пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов: